



Reģ. Nr. 40103925867,
Būvkom. Reģ. Nr.12954,
Viestura prospekts 12 - 44,
Rīga, LV-1034
info@siltienami.lv,
+371 26559562



Objekts: **Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana**
Adrese: **Sila iela 12, lecava, lecavas novads**

Pasūtītājs: **SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība", reģ.nr.43603016206**

Rasējums: **Radiatoru apsaistes principiālā shēma**

Stadija	Lapa	Lapas
	AVK-1	
Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
03. 2016-1	03/16	1:10

Dat. 14.07.2017.

V. Uzvārds Paraksts

B.p.d.v. J.Korps

Izstrādāja J.Māgurs

<i>Nr. p. k.</i>	<i>Darbu un materiālu nosaukums</i>	<i>Marka, Apzīmējums</i>	<i>Mērv.</i>	<i>Daudz.</i>	<i>Piezīmes</i>
	Radiatoru apkures sistēma				
1	Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi un atgaisotāju	C11-500-500	kompl.	31	PURMO
2	Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi un atgaisotāju	C11-500-600	kompl.	27	PURMO
3	Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi un atgaisotāju	C11-500-800	kompl.	4	PURMO
4	Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi un atgaisotāju	C21-500-1000	kompl.	2	PURMO
5	Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi un atgaisotāju	C21-500-600	kompl.	6	PURMO
6	Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi un atgaisotāju	C21-500-700	kompl.	9	PURMO
7	Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi un atgaisotāju	C21-500-900	kompl.	2	PURMO
8	Tērauda paneļu radiators Compact ar sānu pieslēgumu, komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu, noslēgkorķi un atgaisotāju	C22-500-800	kompl.	6	PURMO
9	Nerūsējošā tērauda divieļu žāvētājs 500x600 (M tips)	DN25	gab.	27	
10	Termostatiskais vārsts ar paaugstinātu caurplūdi viencauruļu apkures sistēmām	RA-G DN15	gab.	87	
11	Bremzējošs vārsts pie radiatora izvada viencauruļu apkures sistēmām	RLV-S-15	gab.	87	
12	Termostatiskais sensors	RA 2000	gab.	81	DANFOSS
13	Termostatiskais sensors ar trieciendrošu korpusu un aizsardzību pret zādzību (kāpņu telpās)	RA2920	gab.	6	DANFOSS
14	Automātiskais plūsmas ierobežotājs ar integrētu regulējošo vārstu, ar vītņiem	AB-QM DN15	gab.	24	DANFOSS
15	Termostatiskais izpildmehānisms AB-QM vārstiem	QT	gab.	24	DANFOSS
16	Noslēgvārsts	DN20	gab.	24	
17	Tukšošanas krāns	DN15	gab.	24	
18	Vara caurule (apvadlīnija radiatoriem)	D15x1,0	m	100	
19	Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm	DN20	m	120	PAROC
20	Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm	DN25	m	170	PAROC
21	Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm	DN32	m	90	PAROC
22	Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T, b=50mm	DN40	m	20	PAROC

<i>Nr. p. k.</i>	<i>Darbu un materiālu nosaukums</i>	<i>Marka, Apzīmējums</i>	<i>Mērv.</i>	<i>Daudz.</i>	<i>Piezīmes</i>
23	Esošās izolācijas demontāža		kompl.	1	
24	Jaunās izolācijas montāža		kompl.	1	
25	Esošo radiatoru demontāža		kompl.	87	
26	Jauno radiatoru montāža		kompl.	87	
27	Apkures sistēmas ieregulēšanas darbi		kompl.	1	
28	Eļļas krāsa tērauda caurulēm 2 kārtās		m2	100	
29	Pretkorozijas laka tērauda caurulēm		m2	50	
30	PVC apvalks caurulēm pagrabā		m2	80	
31	Vara cauruļu fasondaļas		kompl.	1	
32	Vara cauruļu stiprinājumi		kompl.	1	
33	Izolācijas stiprinājumi		kompl.	1	
34	Montāžas palīgmateriāli		kompl.	1	
35	Sistēmas marķēšanas materiāli		kompl.	1	

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes un tehniskās prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret ekvivalentiem, cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes, tehniskās prasības un saskaņojot to ar arhitektūras projekta sadaļām, autoruzraugu, kā arī ar pasūtītāju.